

Nummer	17-003985-PR02 (NW-E03-020310-de-02)
Inhaber	BOSIG GmbH Brunnenstr. 75-77 73333 Gingen/Fils Deutschland
Produkt	Anschlussfugensystem in Vorwandmontage
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: Winflex®
Details	Hersteller BOSIG GmbH, - Gingen/Fils; Innere Abdichtung: Bezeichnung Winflex® innen mit Folienkleber Winflex® TFS; Äußere Abdichtung / Fugenfüllung: Bezeichnung Winflex® TriSave eco; Zusätzliche äußere Abdichtung, unten: Bezeichnung Fasatan eco 0,6 mit Fasatan TFS, sowie Winflex® außen mit Folienkleber Winflex TFS; Vorwandmontagesystem: Bezeichnung Vorwandmontagesystem Phonotherm®; Hinweis Auskragung = 90 mm

Besonderheiten

## Ergebnis

Bewertung der Fugeneigenschaften nach ift-Richtlinie MO-01/1:2007-01 - Abschnitt 5.4



## Anforderung: erfüllt

Schlagregendicht im Neuzustand bis = 600 Pa

Schlagregendicht nach Belastung bis = 600 Pa

Luftdurchlässigkeit im Neuzustand  $a < = 0,1 \text{ m}^3/(\text{m}^*\text{h}*\text{daPa}^{2/3})$

Luftdurchlässigkeit nach Belastung  $a < = 0,1 \text{ m}^3/(\text{m}^*\text{h}*\text{daPa}^{2/3})$

ift Rosenheim

06.02.2018



Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteilprüfung



Thomas Krichbaumer  
Prüfingenieur  
Bauteilprüfung

## Grundlagen \*)

ift-Richtlinie MO-01/1 2007-01

\*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 16-003073-PR01 PB-E03-020310-de-03

## Darstellung



## Verwendungshinweise

Dieser Nachweis kann zusammen mit einem Nachweis der Materialeigenschaften nach MO-01/01 für einen Eignungsnachweis des Abdichtungssystems zur Erlangung des RAL-Gütezeichens verwendet werden.

## Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

## Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: F66-9CB49